



SZP.225-33.8.2024

Olsztyn, 28.05.2024 r.

Forma przekazania:

1. E-mail
2. Strona internetowa BIP: bipwspr.warmia.mazury.pl

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot. postępowania przetargowego poniżej 130 000 zł netto
SZP.225-33.2024 *Dostawa i montaż klimatyzatora*

I. Zamawiający Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego informuje, iż na podstawie rozdziału XV pkt 15.1. ogłoszenia do zapytania ofertowego nr SZP.225-33.2024 unieważnia ww. postępowanie z uwagi na fakt, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

II. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Cena w zł brutto	Ocena oferty
1	EMERGO Marek Szałkowski Sp. z o.o. 11-001 Dywity, Myki 8B	6.143,85 zł	Oferta odrzucona na podstawie 16.3. gdyż treść oferty nie odpowiada treści Zapytania ofertowego.
2	MSK-Tech Michał Piktel 11-034 Stawiguda, Miodówko 33	4.549,77 zł	Oferta odrzucona na podstawie 16.3. gdyż treść oferty nie odpowiada treści Zapytania ofertowego.

III. Uzasadnienie odrzucenia oferty:

3.1 EMERGO Marek Szałkowski Sp. z o.o.

Zamawiający zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wymagał:

1. Klasa energetyczna urządzeń grzanie A++ – wykonawca zaoferował: **A+** – niezgodne z wymaganiami zamawiającego
2. poziom hałasu jed. zew. (dBA): 48 – wykonawca zaoferował: **60** – niezgodne z wymaganiami zamawiającego
3. poziom hałasu jed. wew. (dBA): 39-20 – wykonawca zaoferował: **50** – niezgodne z wymaganiami zamawiającego

W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie pkt 16.3. gdyż treść oferty nie odpowiada treści Zapytania ofertowego.



3.2 MSK-Tech Michał Piktel

Zamawiający zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wymagał:

1. Urządzenia klimatyzacyjnego o mocy nominalnej chłodniczej 3,0 – 3,4 – wykonawca zaoferował: 3,5 – niezgodne z wymaganiami zamawiającego
2. SEER 6,1 – wykonawca zaoferował: 6,5 – niezgodne z wymaganiami zamawiającego
3. Klasa energetyczna urządzeń grzanie A++ – wykonawca zaoferował: A+ – niezgodne z wymaganiami zamawiającego
4. zakres pracy na zewnątrz + 53 stopnie w chłodzeniu – wykonawca zaoferował: 50 – niezgodne z wymaganiami zamawiającego
5. poziom hałasu jed. zew. (dBA): 48 – wykonawca zaoferował: 64 – niezgodne z wymaganiami zamawiającego
6. poziom hałasu jed. wew. (dBA): 39-20 – wykonawca zaoferował: 54 – niezgodne z wymaganiami zamawiającego

W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie pkt 16.3. gdyż treść oferty nie odpowiada treści Zapytania ofertowego.

Zatwierdzam,

Z upoważnienia Dyrektora

KIEROWNIK SEKCJI
ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
J. Rubis
Izabela Rubis

Sporządziła: *M.Kalińska*