



Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn
tel. 89-537-38-11, fax 89-537-38-10
www.wspr.olsztyn.pl, sekretariat@wspr.olsztyn.pl
Regon 511332933, NIP 739-29-72-605



SZP.225-61.12.2024

Olsztyn, 21.11.2024 r.

Forma przekazania:

1. E-mail
2. Strona internetowa BIP: bipwspr.wamia.mazury.pl

WYJAŚNIENIA TREŚCI POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

dot. postępowania przetargowego poniżej 130 000 zł netto

*SZP.225-61.2024 „Wykonanie instalacji awaryjnego zasilania z zastosowaniem agregatu prądotwórczego
posadowionego na płycie betonowej”*

I Zamawiający Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie informuje, iż na podstawie pkt. 11.2. postępowania ofertowego SZP.225-61.2024 wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi.

PYTANIE Z DNIA 20.11.2024 r.:

Pytanie 1

Proszę o wyjaśnienie: Na schemacie jednokreskowym została podana automatyka SZR/ATR 400A natomiast w opisie projektu w punkcie dobór przełącznika w automatyce SZR/ATR dobrany został przełącznik 250A. Ze względu na rozbieżności proszę o sprecyzowanie jaki przełącznik należy ująć w wycenie.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia iż prawidłowa wartość przełącznika została wskazana na schemacie jednokreskowym w automatyce SZR/ATR 400A.

II. Udzielone odpowiedzi będą wiążące w terminie składania ofert.

Zatwierdzam

KIEROWNIK SEKCJI
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
J. Rubis
Izabela Rubis