



Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn
tel. 89-537-38-11, fax 89-537-38-10
www.wspr.olsztyn.pl, sekretariat@wspr.olsztyn.pl
Regon 511332933, NIP 739-29-72-605



SZP.225-61.10.2024

Olsztyn, 20.11.2024 r.

Forma przekazania:

1. E-mail
2. Strona internetowa BIP: bipwspr.wamia.mazury.pl

WYJAŚNIENIA TREŚCI POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO (3)

dot. postępowania przetargowego poniżej 130 000 zł netto

*SZP.225-61.2024 „Wykonanie instalacji awaryjnego zasilania z zastosowaniem agregatu prądotwórczego
posadowionego na płycie betonowej”*

I Zamawiający Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie informuje, iż na podstawie pkt. 11.2. postępowania ofertowego SZP.225-61.2024 wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi.

PYTANIE Z DNIA 20.11.2024 r.:

Pytanie 1

Zaprojektowany agregat prądotwórczy w Projekcie Technicznym ma być wyposażony w zbiornik paliwa 240l, czy Zamawiający dopuści zastosowanie agregatu ze zbiornikiem paliwa o pojemności 140l gdyż standardowe zbiorniki w tego typu agregatach są mniejsze a opisany jest nietypowy i niewielu producentów wykonuje takie zbiorniki fabrycznie do wskazanej mocy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w dokumentacji projektowej i nie dopuszcza zastosowania agregatu ze zbiornikiem paliwa mniejszym niż 240 litrów.

II. Udzielone odpowiedzi będą wiążące w terminie składania ofert.

Zatwierdzam

KIEROWNIK SEKCJI
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

J. Rubis
Izabela Rubis