

SZP.225-54.4.2024

Olsztyn, 21.10.2024 r.

Forma przekazania:

1. E-mail
2. Strona internetowa BIP: bipwspr.wamia.mazury.pl

WYJAŚNIENIA TREŚCI POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

dot. postępowania przetargowego poniżej 130 000 zł netto

„Dostawa z montażem kompensatora mocy biernej”

I Zamawiający Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie informuje, iż na podstawie pkt. 11.2. postępowania ofertowego SZP.225-54.2024, wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi.

PYTANIA Z DNIA 21.10.2024 r.:

Pytanie 1

w nawiązaniu do zapytania cenowego na dostawę z montażem kompensatora mocy biernej prosimy o przesłanie rachunków za dystrybucję energii z ostatnich 6 m-cy lub 12 m-cy

ODPOWIEDŹ: Rachunki zostaną przedstawione Wykonawcy po wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pytanie 2

Czy jest pomieszczenie rozdzielni, w którym przewidziany jest montaż układu kompensacji lub prosimy o wskazanie proponowanego miejsca instalacji kompensatora i przebieg trasy kablowej?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, iż jest wydzielone pomieszczenie rozdzielni o wymiarach 2.0 mx 4.0 m, w którym będzie zamontowany układ kompensacji, przebieg linii kablowej będzie wynikał z miejsca zamontowania urządzeń w pomieszczeniu rozdzielni. W załączeniu przesyłam zdjęcie pomieszczenia rozdzielni.





Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn
tel. 89-537-38-11, fax 89-537-38-10
www.wspr.olsztyn.pl, sekretariat@wspr.olsztyn.pl
Regon 511332933, NIP 739-29-72-605



Pytanie 3

Czy układ zasilania to jedna, jednosekcyjna rozdzielnica nn "powiązana" z licznikiem lub jeśli jest inaczej to czy są dwa przyłącza podstawowe i rezerwowe?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, iż układ zasilania to jedno przyłącze energetyczne powiązane z licznikiem, dodatkowo zamontowana jest instalacja fotowoltaiczna.

II. Udzielone odpowiedzi będą wiążące w terminie składania ofert.

Zatwierdzam z up.

KIEROWNIK SEKCJI
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

I. Rubis
Izabela Rubis

Sporządzili: M.Kalińska, M.Kowalski